



**CORAASAN-DAF-CM-2021-0138**

**“ADQUISICIÓN DE USP”**

**Noviembre 2021**



### Objetivo General.

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Compra MENOR para la “Adquisición de ups ” referencia: CORAASAN-DAF-CM-2021-0138

### Descripción y términos de referencia de los servicios a Contratar.

#### Adquisición de ups

| Cantidad | Descripción                                  | Especificaciones Técnicas Mínimas       |  |
|----------|--|---|--|
| 90       | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) | Capacidad De Potencia De Salida         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 700VA/400W o superior</li> </ul>  |
|          |  | Frecuencia de Salida                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado</li> </ul>   |
|          |  | Topología                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Línea Interactiva</li> </ul>  |
|          |  | Conexiones De Salida                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ó más NEMA 5-15R - Con respaldo</li> <li>• 2 ó más NEMA 5-15R – Sin Respaldo (con protección contra subida de tensión)</li> </ul>   |
|          |  | Respaldo total con batería y protección | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 o mas</li> </ul>  |
|          |  | Voltaje de salida nominal               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120V</li> <li>• Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería</li> </ul>   |
|          |  | Batería                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12V 9Ah(1)</li> <li>• Duración 30min. O mas</li> </ul>  |
|          |  | Regulador de Frecuencia                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> </ul>   |
|          |  | Duración De Transferencia               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6ms o menos.</li> </ul>   |
|          |  | Frecuencia De Entrada                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50/60Hz +/- 3 Hz auto sensing</li> </ul>  |
|          |  | Rango voltaje de entrada                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 -139V</li> </ul>   |
|          |  | Garantía                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 meses en adelante</li> <li>• Ensamble de fábrica</li> <li>• Monitor de estado LED: sobrecargas y sustitución batería</li> <li>• Alarmas sonoras para notificar cambios: batería baja y sobrecarga</li> </ul> |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vida útil esperada de batería: 3-5 años</li><li>• Batería reemplazable en caliente</li></ul> |
|--|--|--|--|

### Notas importantes:

- ✚ El proveedor deberá ofertar las cantidades solicitadas en este pliego de condiciones, no se permitirá la oferta parcial de las cantidades por ítem.
- ✚ Los proveedores deberán de cumplir con la TOTALIDAD de requerimientos técnicos de los ítems en que estén participando. Aquellos que no cumplan con al menos una de las características solicitadas serán automáticamente descalificados para el ítem en cuestión.
- ✚ Las Oferta económicas deben estar firmadas y selladas aun sean subidas al portal transaccional.
- ✚ La ficha técnica (**No Subsanable**) debe de contener la descripción de los ítems, imagen y la marca del mismo (si aplica)

### Documentación a Presentar

1. Registro de Proveedores del Estado (RPE).
2. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) **(NO SUBSANABLE)**
3. Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033)
4. **CERTIFICACION DE LA DGII**

**Nota importante:** El oferente deberá entregar su oferta **vía portal transaccional** o <https://portal.comprasdominicana.gob.do> Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$) incluyendo los impuestos aplicables.

### Criterios de Evaluación

La evaluación se realizará por ítem, de acuerdo a lo especificados en su ficha técnica, según el criterio CUMPLE / NO CUMPLE. Luego de evaluar que las propuestas técnicas cumplan con las especificaciones solicitadas en estos términos de referencia, las



propuestas económicas serán evaluadas de acuerdo a la **calidad del producto, el menor precio ofertado e idoneidad del oferente.**