



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

"Año de consolidación de la Seguridad Alimenticia"

15 de junio de 2020

FICHAS TECNICAS

Objeto de la compra: SUMINISTRO DE 1,500 CILINDRO DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS C/U PARA SER UTILIZADO EN LOS ACUEDUCTOS DE LA CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN).

Cantidad	PARAMETROS
1,500 CILINDROS	<ul style="list-style-type: none">- Porcentaje Mínimo de Cloro (Pureza): 99.5%.- Metales Pesados: Máx. 0.003%- Humedad: Máx. 0.015%- Aire: Máx. 0.02 %- Residuos No Volátiles: Máx. 0.005%- Arsénico: Máx. 0.0003%- Mercurio: Máx. 0.0001%- Metales Pesados: Máx. 0.003%- Plomo: Máx. 0.001%- Tipo de Envase: Cilindro de 2000 Lbs.



Lic. Wendy Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones