



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAASAN

Dirección Planificación y Desarrollo
Estadísticas Institucionales
Dirección de Saneamiento
Año 2026

Indicador	Unidad de Medida	Zona	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Resultado
Caudal Promedio Diario	l/s	PTAR Rafey	283.05	277.34	271.65	269.99	237.56	253.76							
		PTAR Cienfuegos	57.07	50.87	55.16	48.27	58.98	51.96							
		PTAR Tamboril	26.32	27.75	32.65	37.97	35.56	28.83							
		PTAR El Embrujo	FS	FS	FS	FS	FS	FS							
		PTAR Lotería	38.83	40.64	43.74	45.17	46.36	46.29							
		PTAR Thomén	7.69	8.13	7.95	7.88	8.00	7.80							
		PTAR V.P. La Herradura.	0.87	0.94	1.03	0.94	0.84	0.77							
		PTAR V.P. Villa González	1.29	1.28	1.21	1.20	1.22	1.20							
		PTAR Rincón de Oro	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58							
		PTAR Nueva Luz	0.35	0.34	0.36	0.38	0.36	0.38							
		PTAR Valle encantado	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36							
Volumen de Aguas Tratadas	m³/mes	PTAR Rafey	758,133.00	670,945.00	399,006.00	536,530.00	636,282.00	657,744.16							
		PTAR Cienfuegos	139,561.64	105,484.56	147,729.07	95,924.60	157,974.99	89,794.24							
		PTAR Tamboril	70,485.00	67,138.00	87,462.00	98,428.00	95,253.00	74,724.00							
		PTAR El Embrujo	FS	FS	FS	FS	FS	FS							
		PTAR Lotería	103,992.27	98,305.77	117,162.06	117,067.85	124,160.83	119,988.00							
		PTAR Thomén	20,607.47	19,657.86	21,280.51	20,436.34	21,427.22	20,217.36							
		PTAR V.P. La Herradura.	2,330.00	2,274.75	2,759.16	2,449.14	2,245.04	1,994.00							
		PTAR V.P. Villa González	3,467.59	3,110.40	3,247.92	3,103.71	3,265.15	3,110.31							
		PTAR Rincón de Oro	1,607.04	1,451.52	1,607.04	1,555.20	1,607.04	1,503.36							
		PTAR Nueva Luz	937.44	822.53	964.22	984.96	964.22	984.96							
		PTAR Valle encantado	937.44	846.72	964.22	933.12	964.22	933.12							
Sólidos Suspendidos	mg/l	PTAR Rafey	30.00	19.00	17.00	21.00	19.00	19.00							
		PTAR Cienfuegos	22.00	19.00	17.00	25.00	17.00	20.00							
		PTAR Tamboril	18.00	14.00	17.00	28.00	17.00	19.00							
		PTAR El Embrujo	FS	FS	FS	FS	FS	FS							
		PTAR Lotería	23.00	15.00	22.00	33.00	31.00	19.00							
		PTAR Thomén	23.00	21.00	17.00	32.00	25.00	18.00							
		PTAR V.P. La Herradura.	14.00	15.00	14.00	17.00	18.00	17.00							
		PTAR V.P. Villa González	20.00	18.00	20.00	27.00	27.00	16.00							
		PTAR Rincón de Oro	21.00	15.00	28.00	29.00	17.00	19.00							
		PTAR Nueva Luz	18.00	22.00	18.00	14.00	28.00	25.00							
		PTAR Valle encantado	12.00	9.00	19.00	19.00	110.00	26.00							
Demanda Química de Oxígeno	mg/l	PTAR Rafey	33.00	16.00	22.00	32.00	34.00	38.00							
		PTAR Cienfuegos	38.00	38.00	15.00	38.00	46.00	56.00							
		PTAR Tamboril	166.00	47.00	44.00	133.00	74.00	130.00							
		PTAR El Embrujo	FS	FS	FS	FS	FS	FS							
		PTAR Lotería	22.00	56.00	37.00	42.00	41.00	70.00							
		PTAR Thomén	111.00	133.00	127.00	95.00	114.00	133.00							
		PTAR V.P. La Herradura.	18.00	26.00	26.00	21.00	55.00	71.00							
		PTAR V.P. Villa González	370.00	298.00	302.00	288.00	484.00	280.00							
		PTAR Rincón de Oro	106.00	45.00	35.00	54.00	41.00	51.00							
		PTAR Nueva Luz	70.00	44.00	45.00	65.00	46.00	49.00							
		PTAR Valle encantado	31.00	11.00	18.00	38.00	94.00	22.00							
Demanda Bioquímica de Oxígeno	mg/l	PTAR Rafey	11.00	6.00	6.00	10.00	10.00	12.00							
		PTAR Cienfuegos	12.00	11.00	6.00	12.00	15.00	21.00							
		PTAR Tamboril	63.00	15.00	14.00	35.00	23.00	42.00							
		PTAR El Embrujo	FS	FS	FS	FS	FS	FS							
		PTAR Lotería	7.00	16.00	14.00	12.00	14.00	30.00							
		PTAR Thomén	38.00	48.00	42.00	33.00	38.00	48.00							
		PTAR V.P. La Herradura.	6.00	8.00	10.00	7.00	15.00	24.00							
		PTAR V.P. Villa González	131.00	83.00	97.00	88.00	119.00	105.00							
		PTAR Rincón de Oro	35.00	16.00	5.00	16.00	10.00	26.00							
		PTAR Nueva Luz	14.00	14.00	3.00	17.00	7.00	11.00							
		PTAR Valle encantado	5.00	5.00	3.00	9.00	38.00	6.00							
Atención a Reportes Recibidos del Sistema de Recolección de Aguas Residuales (Alcantarillado Sanitario)	%	Provincia Santiago	80	82	82	85	92	93							

Nota: El porcentaje de atención a reportes recibido va aumentando a medida de que el personal va retroalimentando los casos atendidos, es decir, este valor tiende a aumentar a medida en que se actualizan los datos en el SRS.

Rosa Tavaréz Jamini



Lic. Rosa Tavaréz
Enc. Form. Mon y Eva PPP