

**Coporaación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAASAN**



**Gerencia Planificación y Desarrollo
Estadísticas Institucionales
Dirección de Acueductos
Año 2026**

Indicador	Unidad de Medida	Zona	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Resultado
Índice Potabilidad	%	Planta Noriega I	100,0	97,4	100,0	94,0	100,0	88,0	95,0	99,0					
		Planta Noriega II													
		Planta 25 MGD	99,7	96,8	99,7	100,0	95,2	94,3	98,8	92,4					
		Planta 10 MGD	97,4	97,0	100,0	100,0	95,2	97,0	95,0	97,0					
		Planta Villa González I	100,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
		Planta Villa González II	78,0	100,0	70,0	100,0	80,0	67,0	95,0	93,3					
		Planta Cienfuegos													
		Planta Sajoma													
		Planta La Canela													
		Planta La Barranquita													
		Red Distribución Santiago													
		Red Distribución Licey													
		Red Distribución Tamboril													
Cloro Residual	mg/l	Red Distribución Cienfuegos													
		Planta Noriega I	1,0	0,8	1,0	0,8	0,9	0,8	1,0	0,9					
		Planta Noriega II													
		Planta 25 MGD	1,3	1,0	1,0	1,2	1,1	1,2	1,8	1,6					
		Planta 10 MGD	1,3	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,5	1,4					
		Planta Villa González I	1,2	1,4	1,3	0,5	2,5	1,3	2,2	2,8					
		Planta Villa González II	1,0	1,0	0,5	1,2	1,5	0,7	0,8	0,9					
		Planta Cienfuegos													
		Planta Sajoma													
		Planta La Canela													
		Planta La Barranquita													
		Red Distribución Santiago													
		Red Distribución Licey													
Producción	Millones M3	Red Distribución Tamboril													
		Red Distribución Cienfuegos													
		Planta Noriega I	7,95	7,18	7,95	7,7	7,95	7,7	7,95	7,95					
		Planta Noriega II	0,2	1,52	1,69	1,63	1,69	1,63	1,69	1,69					
		Planta 25 MGD	2,29	2,05	2,22	1,35	1,95	1,27	1,47	1,57					
		Planta 10 MGD	0,84	0,79	0,86	0,64	0,82	0,77	0,91	0,92					
		Planta Villa González I	0,12	0,12	0,12	0,1	0,12	0,12	0,13	0,11					
		Planta Villa González II	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06					
Captación Promedio de Agua Cruda en Obras de Toma	Millones M3	Planta La Barranquita	0,03	0,02	0,03	0,01	0,03	0,03	0,04	0,04					
		Toma de Bao	11,4	10,31	10,88	11,94	11,93	12,94	11,95	11,38					
		Toma de López	2,59	2,41	2,57	2,53	2,55	2,56	2,54	2,54					
		Toma la Barranquita	0,03	0,02	0,03	0,01	0,03	0,03	0,04	0,04					
		Toma de Pastor	3,45	3,21	3,51	2,69	3,06	2,38	2,67	2,61					
		Toma Canal Villa González	0,21	0,19	0,21	0,18	0,21	0,21	0,22	0,19					

Rosa Tavaréz

Lic. Rosa Tavaréz
Enc. Form. Mon y Eva

